



TNO Quality Services BV
P.O. Box 6235
5600 HE Eindhoven
The Netherlands
Lab. No. 1750



Σύνοψη των αποτελεσμάτων

Ημερομηνία: 03 Αυγούστου 2009

Μονωμένες Μονάδες Γυαλιού-Αποτελέσματα διείδυσης υγρασίας σύμφωνα με EN1279-2

Για λεπτομέρειες, δεξ αναφορά δοκιμής

Εταιρεία: Ονομασία: ΜΟΥΓΙΟΣ Ι.-ΜΑΓΚΛΗΣ Ο. Ο.Β.Ε.
Διεύθυνση: ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ

Εργοστάσιο: Ονομασία: ΜΟΥΓΙΟΣ Ι.-ΜΑΓΚΛΗΣ Ο. Ο.Β.Ε.
Διεύθυνση: ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ

Περιγραφή συστήματος, μοναδικός αριθμός αναφοράς προϊόντος
Όνομα προϊόντος: ΜΜΓ με εξωτερική σφράγιση FENZI THIOVER και
εσωτερική σφράγιση FENZI BUTYLVER

Αέριο	Αργον	Αργον
Μονάδες	1	2
Μετρημένη συγκέντρωση ci (σε %)	92,2	92,1
Ονομαστική συγκέντρωση ci,o (σε %)	90	90
Ρυθμός διαρροής αερίου Li (σε σε % a ⁻¹)	0,7	0,8

Συμμόρφωση Συστήματος:

NAI	
-----	--

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι συγκρίσεις των δεικτών διείδυσης υγρασίας διαφορετικών συστημάτων ΜΜΓ είναι ασήμαντες